

Otwock, dnia 5.12.2017 r.

HKN.4300.4.2017
S.w 8498 2017

W PŁYŃĘŁO
data 12.12.2017

2017.10.19 podpis

ETK
12.12.2017
Jany

Gospodarka Komunalna
05-430 Celestynów
ul. Regucka 5

OCENA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym w Celestynowie w 2017 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 19 ust. 1, 2, 3 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody, pobranych w dniach: 2.02.2017 r., 14.03.2017 r., 11.04.2017 r., 19.05.2017 r., 27.06.2017 r., 4.07.2017 r., 2.08.2017 r., 12.09.2017 r., 27.09.2017 r., 17.10.2017 r., 27.10.2017 r., 21.11.2017 r., 24.11.2017 r., z następujących punktów poboru:

- stacja uzdatniania wody, Celestynów, ul. Osiecka 3
- Regut, ul. Kasztanowa 7, kran w sklepie,
- Stara Wieś, ul. Fabryczna, kran w sklepie,
- Ponurzyca, kran w przepompowni,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek, nr sprawozdań: 3/02/2017/F/1 i 3/02/2017/M/1 z dnia 8.02.2017 r., HKL.9051.1.01685.2017 z dnia 16.03.2017 r., HKL.9051.1.02487.2017 z dnia 13.04.2017 r., 2291/05/2017/M/1 z dnia 23.05.2017 r., 2291/05/2017/F/1 z dnia 30.05.2017 r., HKL.9051.1.04375.2017 z dnia 27.07.2017 r., HKL.9051.1.04572.2017 i HKL.9051.1.04574.2017 z dnia 5.07.2017 r., HKL.9051.1.04576.2017 z dnia 10.07.2017 r., 4200/07/2017/M/1 z dnia 7.08.2017 r., 4200/07/2017/F/1 z dnia 11.08.2017 r., 266/09/2017/M/1 z dnia 14.09.2017 r., 266/09/2017/F/1 z dnia 18.09.2017 r., 3895/09/2017/F/1 z dnia 4.10.2017 r., HKL.9051.1.07551.2017 z dnia 18.10.2017 r., 3010/10/2017/M/1 z dnia 31.10.2017 r., 3010/10/2017/F/1 z dnia 8.11.2017 r., HKL.9051.1.08503.2017 z dnia 23.11.2017 r., 2818/11/2017/F/1 z dnia 28.11.2017 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
w Celestynowie,
o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę,
w 2017 r.,
zarządzanym przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie, ul. Regucka 5.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że na 12 próbek wody pobranych do badań w 2017 r., w zakresie mikrobiologicznym, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną w Otwocku, stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli:

- 20 jtk (n.d.z. – 0 jtk) w punkcie poboru: Regut, ul. Kasztanowa 7, kran w sklepie, nr sprawozdania HKL.9051.1.04375.2017 z dnia 27.07.2017 r.

Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu instalacji wodociągowej i dezynfekcji sieci. Przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych.

Ponadto tut. Inspektor informuje, że na 13 próbek wody pobranych do badań w 2017 r., w zakresie fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną w Otwocku, stwierdzono ponadnormatywną wartość: jonu amonowego w 1 próbce i mętności w 1 próbce:

- 0,58 mg/l jonu amonowego (n.d.z.- 0,50 mg/l); próbka wody pobrana do badań w dniu 12.09.2017 r., nr sprawozdania 266/09/2017/F/1 z dnia 18.09.2017 r.
- 1,6 NTU (n.d.z.- 1 NTU); próbka wody pobrana do badań w dniu 27.10.2017 r.; nr sprawozdania 3010/10/2017/F/1 z dnia 8.11.2017 r.

Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na zwiększeniu dozowania podchlorynu sodu do zbiornika wody surowej (zbiornik kontaktowy) i naprawieniu turbiny napowietrzającej znajdującej się w zbiorniku wody surowej. Przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Celestynów w 2017 r., po przeprowadzonych działaniach naprawczych, spełnia wymagania w zakresie zbadanych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Tut. Inspektor informuje, że od dnia 1.06.2017 r. w wodociągu publicznym w Celestynowie zaprzestano końcowego chlorowania sieci wodociągowej.

Ww. wodociąg publiczny produkował w 2017 r. średnio 967 m³ wody na dobę, zaopatrując w nią 7650 mieszkańców.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OTWOCKU
Krzyszna Kołodziej

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Celestynów
05-430 Celestynów
ul. Regucka 3
3. aa.